



VKF Anerkennung Nr. 22578

Inhaber /-in

SFS Unimarket AG
Rosenbergsaustrasse
9435 Heerbrugg
Schweiz

Hersteller /-in

-

Gruppe

171 - Klebstoffe, Fugenabdichtungen

Produkt

COLTOGUM BRANDSCHUTZ ACRYL

Beschreibung

Fugendichtungsmasse auf Acrylbasis, RD=1780kg/m3

Anwendung

RF2

Unterlagen

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '405335-21-0169-01' (04.06.2021)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Brandkennziffer 5.3

Gültigkeitsdauer

31.12.2026

Ausstellungsdatum

03.11.2021

Ersetzt Dokument vom

08.02.2017

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler